Плановий розрахунок вартості послуг опалення для споживачів при відсутності приладу обліку теплової енергії на опалювальний 2024-2025 рік

Розрахунок вартості опалення 1м.кв. загальної опалювальної площі в місяць визначається:

4678,68 грн/Гкал * Питому місячну норму затрат теплової енергії на 1 м.кв. загальної опалювальної площі

Найменування	Нормативне значення Градусів(С)	
t вн -Середня температура внутрішнього повітря приміщень	20	(градусів С)
tсер.оп -Нормативна температура зовнішнього повітря за опалювальний період	-1	(градусів С)
tр.о -Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення	-21	(градусів С)
tсер.міс -Нормативна температура зовн.повітря в опалювальний період за жовтень, зг Дод 4 КТМ 204	7,5	(градусів С)
tсер.міс -Нормативна температура зовн.повітря в опалювальний період за листопад, зг Дод 4 КТМ 204	1,3	(градусів С)
tсер.міс -Нормативна температура зовн.повітря в опалювальний період за грудень, зг Дод 4 КТМ 204	-3,4	(градусів С)
tсер.міс- Нормативна температура зовн.повітря в опалювальний період за січень, зг Дод 4 КТМ 204	-6,0	(градусів С)
tсер.міс -Нормативна температура зовн.повітря в опалювальний період за лютий, зг Дод 4 КТМ 204	-5,3	(градусів С)
tсер.міс -Нормативна температура зовн.повітря в опалювальний період за березень, зг Дод 4 КТМ 204	-0,5	(градусів С)
tсер.міс- Нормативна температура зовн.повітря в опалювальний період за квітень, зг Дод 4 КТМ 204	6,9	(градусів С)
n- Тривалість опалення в днях за місяць жовтень	17	(днів)
n -Тривалість опалення в днях за місяць листопад	30	(днів)
n -Тривалість опалення в днях за місяць грудень	31	(днів)
n- Тривалість опалення в днях за місяць січень	31	(днів)
n -Тривалість опалення в днях за місяць лютий	28	(днів)
n -Тривалість опалення в днях за місяць березень	31	(днів)
n -Тривалість опалення в днях за місяць квітень	15	(днів)
Поп -Тривалість опалювального періоду	**183**	(днів)
g- Норма витрат теплоенергії на 1м.кв. загальної опалювальної площі за опалювальний період	**0,259**	Гкал/рік

17	жовтень
30	листопад
31	грудень
31	січень
28	лютий
31	березень
15	квітень
183	

**-враховуючи різну поверховість будівель в розрахунок береться середньо прийняте значення для мінімального тарифу*

Козятин норма		
0,395	0,228	* 0,153
1-2 пов	3-4 пов	5 і більше

Тариф на послуги опалення залежить від двох факторів:

1. Середньомісячної температури зовнішнього повітря, яка приймається зг Додатку 4 КТМ-204
2. Кількості днів надання послуг опалення в розрахунковому місяці

Місяць	Питома місячна норма затрат теплової енергії на 1 м.кв. загальної опалювальної площі, Гкал/м.кв	Розрахунковий тариф на послуги опалення в місяць., грн/м.кв.	Розрахований тариф на послуги опалення в добу, грн/м.кв.
жовтень	0,024	112,29	6,61
листопад	0,042	196,50	6,55
грудень	0,044	205,86	6,64
січень	0,044	205,86	6,64
лютий	0,040	187,15	6,68
березень	0,044	205,86	6,64
квітень	0,021	98,25	6,55
Середнє значення за опалювальний період		**173,11**	**6,62**